

Modern betong

Förslag på beskrivningstext Mastertop 135 P enligt AMA för t ex

- Lager hallar
- Godsterminaler
- Garage
- Köpcentrum.
- Parkeringshus
- Restauranger
- Offentliga byggnader

M Skikt av beläggningsvaror

MH Beläggningar av massa mm

MHJ.2 Beläggningar av avjämningsmassa som slitskikt

Golven ska förstärkas med Mastertop 135 P med ett ytskikt på minst 15 mm i kulör
Ytan ska glättas och utförandet ska ske enligt leverantörens anvisningar och av leverantören utsedd auktoriserad entreprenör i samförstånd med konstruktör, arkitekt och beställare.
Golvets motståndsförmåga mot nötning ska motsvara Statens Provningsanstalts SS 13 72 41 med ett spår djup <0,01 mm på minst tre provkroppar. Se referens/beteckning hos Cement och Betonginstitutet/Statens Provningsanstalt intyg Nr 96B61655.
Golvytan ska ha ett friktionsmotstånd efter fem år på i genomsnitt 0,40 μ på 6 st prover och ett glansvärde på > 45 på 6 st prover.
Materialet ska även motsvara slagåtlighet enligt Los Angeles metoden.
Membranhårdning ska ske med Masterkure 113 med minst 0.1 liter/m² och ska motsvara krav enligt ASTM på > 90 % täthet.

Före utförande av betonggolven ska uppstartsmöte genomföras med berörda parter.

För mer information angående systemval och produktlösningar vänligen kontakt:

Carl-Fredrik Söderberg 0709-999933

Erik Öhman 0709-999938

Växel 08-756 01 00

Modern betong